

完了検査関係書類

完了検査申請時提出書類

- 完了検査申請書 (2部)
・完了検査申請書 (1～4面)

完了検査時現場にて提示していただく書類

- ・各居室、換気経路にある廊下の内装の仕上げに用いた材料の種別の確認できるもの (写真、カタログ等)
- ・換気扇の風量がわかる書類 (カタログ等)
- ・天井裏にあたる部分 (外壁内部、小屋裏、クローゼット内部等) の種別の確認できる書類 (写真、カタログ等)
- ・その他規模や用途に応じて、建築基準関係規定に適合するかどうかの資料を提示していただくことがあります。

シックハウス関係

① (例) 内装の仕上げ

室名	仕上げ部分	材料名	種別
LDK	床	フローリング	F☆☆☆☆
	壁	石膏ボード下地クロス貼り	石膏ボード:告示対象外 クロス:F☆☆☆☆
	天井	石膏ボード下地クロス貼り	石膏ボード:告示対象外 クロス:F☆☆☆☆
	システムキッチン	木製	F☆☆☆☆
	建具	木製	F☆☆☆☆
和室	床	たたみ	告示対象外
	壁	石膏ボード下地クロス貼り	石膏ボード:告示対象外 クロス:F☆☆☆☆
	天井	化粧合板	F☆☆☆☆
	建具	木製	F☆☆☆☆
洋室	床	フローリング	F☆☆☆☆
	壁	石膏ボード下地クロス貼り	石膏ボード:告示対象外 クロス:F☆☆☆☆
	天井	石膏ボード下地クロス貼り	石膏ボード:告示対象外 クロス:F☆☆☆☆
	建具	木製	F☆☆☆☆

上記の場合、確認するもの

フローリング材、クロス、クロスに使用したのり、システムキッチン、建具、化粧合板等の種別

④押入れ、クローゼット内部については天井裏部分として取扱う場合はF☆☆☆☆以上

② (例) 天井裏部部分の措置

1, 2F 小屋裏	野地板	普通合板	F☆☆☆
	天井断熱材	グラスウール10K t=90	F☆☆☆
外壁内部	壁断熱材	グラスウール10K t=90	F☆☆☆
間仕切り内部	耐力壁	筋違い(45*90)	規制対象外
1F 床下	床断熱材	グラスウール10K t=90	F☆☆☆
フローリング床	下地板	普通合板	F☆☆☆

上記の場合、確認するもの

グラスウール、合板の種別、ボンド等の種別

③(例)換気設備

階	室名	床面積	天井高さ	気積	換気回数	必要換気量	換気種別	有効換気量	換気回数
1	LDK	31	2.4	74.4	0.5	37.2	第3種	38	0.51
	寝室	18.24	2.4	43.77	0.5	21.88		33	0.75
	和室	23.71	2.4	56.90	0.5	28.45		33	0.58
2	子供室	21.88	2.4	52.51	0.5	26.25		33	0.63
	寝室	11.85	2.4	28.44	0.5	14.22		19	0.67
	計	106.68		256.03		128.02		156.00	0.6

上記の場合、それぞれの換気扇の給気、排気量が確認できる資料、カタログ等

注意 以下の場合は計画変更に該当します。

- ・内装の仕上げがホルムアルデヒドの発散量がより多い建築材料に変更する場合

例：F☆☆☆☆からF☆☆☆へ変更する場合

- ・換気方式が変更する場合

例：第3種換気設備から第1種換気設備に変更する場合

詳しくは中津市役所建築指導課までお尋ねください。電話 0979-22-1111 (346・347・349)