

消 火 器 具 点 検 票													
名 称	中津アパート						防 火 管 理 者						
所 在	中津市〇〇町〇丁目2-2						立 会 者	消 防 太 郎					
点検種別	機 器 点 検		点検年月日		R〇年 〇月 〇日～ R〇年 〇月 〇日								
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名			TEL					
	中津 三郎				〇〇消防設備株			99-9999					
						住所			中津市〇〇町〇丁目3-3				
点 検 項 目			点 検 結 果					判 定		不 良 内 容		措 置 内 容	
			消 火 器 の 種 別										
			A	B	C	D	E						F
機 器 点 検													
設 置 状 況	設 置 場 所		〇						〇				
	設 置 間 隔		〇						〇				
	適 応 性		〇						〇				
	耐 震 措 置		/						/				
表 示 ・ 標 識		〇						〇					
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器		×						×	1 本型式失効	発注済み		
	安 全 栓 の 封		〇						〇				
	安 全 栓		〇						〇				
	使用済みの表示装置		/						/				
	押し金具・レバー等		〇						〇				
	キ ャ ッ プ		〇						〇				
	ホ ー ス		〇						〇				
	ノズル・ホーン・ノズル栓		〇						〇				
	指 示 圧 力 計		〇						〇				
	圧 力 調 整 器		/						/				
	安 全 弁		/						/				
	保 持 装 置		/						/				
車 輪 (車 載 式)		/						/					
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)		/						/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器 の 内 部 等 ・ 機 能	本・ 体内 容筒 器等	本 体 容 器	/					/		
		内 筒 等	/					/		
		液 面 表 示	/					/		
	消薬 火剤	性 状	/					/		
		消 火 薬 剤 量	/					/		
	加 圧 用 ガ ス 容 器	/					/			
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具	/					/			
	ホ ー ス	/					/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/			
	指 示 圧 力 計	/					/			
	使用済みの表示装置	/					/			
	圧 力 調 整 器	/					/			
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)	/					/			
	粉 上 り 防 止 用 封 板	/					/			
	パ ッ キ ン	/					/			
	サイホン管・ガス導入管	/					/			
	ろ 過 網	/					/			
放 射 能 力	/					/				
消 火 器 の 耐 圧 性 能	/					/				
簡火 易用 消具	外 形	/	/	/	/	/				
	水 量 等	/	/	/	/	/				
備 考	1 週間後に納品予定。									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名		
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数					
消火器	4	4	3	0	1					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。