浄水水質検査結果書

大薬検　第 1B-25110044　号
発行日　令和 7年12月 4日

中津市中央町２丁目３番１号
中津市上下水道事業　中津市長　奥塚　正典　様

公益社団法人大分県薬剤師会
会長　中　芝　高　彦
〒 870-0855　大分市豊饒二丁目１１番３号
TEL 097-544-4400

採水年月日	令和 7年11月26日　11時00分　天候(前日)　晴　(当日)　曇　気温 11.6℃　水温 15.4℃
採水地点	(施設名称)　中津市上水道（守実給水区）
	(採水場所)　大石峠 第３系 [redacted] 宅　給水栓水
採水者	(氏名) [redacted]　(所属) 大分県薬剤師会

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU／mL	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08 以下	mg／L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	亜鉛及びその化合物	0.05未満	1.0 以下	mg／L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003 以下	mg／L	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2 以下	mg／L
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005 以下	mg／L	34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 以下	mg／L
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	35	銅及びその化合物	0.05未満	1.0 以下	mg／L
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	36	ナトリウム及びその化合物	5.6	200 以下	mg／L
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 以下	mg／L
8	六価クロム化合物	0.002未満	0.02 以下	mg／L	38	塩化物イオン	3.0	200 以下	mg／L
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 以下	mg／L	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	22	300 以下	mg／L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	40	蒸発残留物	100	500 以下	mg／L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	10 以下	mg／L	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 以下	mg／L
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8 以下	mg／L	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001 以下	mg／L
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0 以下	mg／L	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 以下	mg／L
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002 以下	mg／L	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02 以下	mg／L
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 以下	mg／L	45	フェノール類	0.0005未満	0.005 以下	mg／L
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004未満	0.04 以下	mg／L	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	0.3未満	3 以下	mg／L
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02 以下	mg／L	47	ｐＨ値	7.9	5.8以上 8.6以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	48	味	異常でない	異常でない	
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	49	臭気	異常でない	異常でない	
20	ベンゼン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	50	色度	0.5未満	5 以下	度
21	塩素酸	0.06	0.6 以下	mg／L	51	濁度	0.1未満	2 以下	度
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02 以下	mg／L	64	残留塩素	0.3遊離		mg／L
23	クロロホルム	0.001未満	0.06 以下	mg／L		以下余白			
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	0.03 以下	mg／L					
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1 以下	mg／L					
26	臭素酸	0.001未満	0.01 以下	mg／L					
27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1 以下	mg／L					
28	トリクロロ酢酸	0.002未満	0.03 以下	mg／L					
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03 以下	mg／L		(依頼者検査結果) 残留塩素	--------		mg／L
30	ブロモホルム	0.001未満	0.09 以下	mg／L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法（15分滞留水法）によるものではありません。

検査期日	令和 7年11月26日　～　令和 7年12月 3日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター　水質検査課　甲斐　美穂

浄水水質検査結果書

大薬検　第 1B-25110045　号
発行日　令和 7年12月 4日

中津市中央町２丁目３番１号
中津市上下水道事業　中津市長　奥塚　正典　様

公益社団法人大分県薬剤師会
会長　中　芝　高　彦
〒 870-0855　大分市豊饒二丁目１１番３号
TEL 097-544-4400

採水年月日	令和 7年11月26日　11時15分　天候(前日)　晴　(当日)　曇　気温 11.2℃　水温 15.2℃
採水地点	(施設名称)　中津市上水道（守実給水区）
	(採水場所)　大石峠 第４系　溝部保育所　給水栓水
採水者	(氏名)　[redacted]　(所属) 大分県薬剤師会

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU／mL	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08 以下	mg／L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	亜鉛及びその化合物	0.05未満	1.0 以下	mg／L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003 以下	mg／L	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2 以下	mg／L
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005 以下	mg／L	34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 以下	mg／L
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	35	銅及びその化合物	0.05未満	1.0 以下	mg／L
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	36	ナトリウム及びその化合物	5.9	200 以下	mg／L
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 以下	mg／L
8	六価クロム化合物	0.002未満	0.02 以下	mg／L	38	塩化物イオン	3.0	200 以下	mg／L
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 以下	mg／L	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	24	300 以下	mg／L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	40	蒸発残留物	100	500 以下	mg／L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	10 以下	mg／L	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 以下	mg／L
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8 以下	mg／L	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001 以下	mg／L
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0 以下	mg／L	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 以下	mg／L
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002 以下	mg／L	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02 以下	mg／L
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 以下	mg／L	45	フェノール類	0.0005未満	0.005 以下	mg／L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04 以下	mg／L	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	0.3未満	3 以下	mg／L
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02 以下	mg／L	47	ｐＨ値	8.3	5.8以上 8.6以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	48	味	異常でない	異常でない	
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	49	臭気	異常でない	異常でない	
20	ベンゼン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	50	色度	0.5未満	5 以下	度
21	塩素酸	0.06	0.6 以下	mg／L	51	濁度	0.1未満	2 以下	度
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02 以下	mg／L	64	残留塩素	0.3遊離		mg／L
23	クロロホルム	0.001未満	0.06 以下	mg／L		以下余白			
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	0.03 以下	mg／L					
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1 以下	mg／L					
26	臭素酸	0.001未満	0.01 以下	mg／L					
27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1 以下	mg／L					
28	トリクロロ酢酸	0.002未満	0.03 以下	mg／L					
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03 以下	mg／L		(依頼者検査結果) 残留塩素	--------		mg／L
30	ブロモホルム	0.001未満	0.09 以下	mg／L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法（15分滞留水法）によるものではありません。

検査期日	令和 7年11月26日　～　令和 7年12月 3日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター　水質検査課　甲斐　美穂

浄水水質検査結果書

大薬検　第 1B-25110043　号
発行日　令和 7年12月 4日

中津市中央町２丁目３番１号
中津市上下水道事業　中津市長　奥塚　正典　様

公益社団法人大分県薬剤師会
会長　中　芝　高　彦
〒 870-0855　大分市豊饒二丁目１１番３号
TEL 097-544-4400

採水年月日	令和 7年11月26日　10時15分　天候(前日)　晴　(当日)　曇　気温 21.1℃　水温 18.2℃
採水地点	(施設名称)　中津市上水道（守実給水区）
	(採水場所)　和田 第３系　学校給食山国共同調理場　給水栓水
採水者	(氏名)　[redacted]　(所属) 大分県薬剤師会

No.	項目名	結果	基準値	単位	No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU／mL	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08 以下	mg／L
2	大腸菌	検出されない	検出されない		32	亜鉛及びその化合物	0.05未満	1.0 以下	mg／L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003 以下	mg／L	33	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2 以下	mg／L
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005 以下	mg／L	34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 以下	mg／L
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	35	銅及びその化合物	0.05未満	1.0 以下	mg／L
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	36	ナトリウム及びその化合物	5.8	200 以下	mg／L
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01 以下	mg／L	37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 以下	mg／L
8	六価クロム化合物	0.002未満	0.02 以下	mg／L	38	塩化物イオン	3.0	200 以下	mg／L
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 以下	mg／L	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	22	300 以下	mg／L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	40	蒸発残留物	100	500 以下	mg／L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	10 以下	mg／L	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 以下	mg／L
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	0.8 以下	mg／L	42	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001 以下	mg／L
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0 以下	mg／L	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001 以下	mg／L
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002 以下	mg／L	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02 以下	mg／L
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 以下	mg／L	45	フェノール類	0.0005未満	0.005 以下	mg／L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04 以下	mg／L	46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	0.3未満	3 以下	mg／L
17	ジクロロメタン	0.002未満	0.02 以下	mg／L	47	ｐＨ値	7.9	5.8以上 8.6以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	48	味	異常でない	異常でない	
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	49	臭気	異常でない	異常でない	
20	ベンゼン	0.001未満	0.01 以下	mg／L	50	色度	0.5未満	5 以下	度
21	塩素酸	0.07	0.6 以下	mg／L	51	濁度	0.1未満	2 以下	度
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.02 以下	mg／L	64	残留塩素	0.4遊離		mg／L
23	クロロホルム	0.001未満	0.06 以下	mg／L		以下余白			
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	0.03 以下	mg／L					
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1 以下	mg／L					
26	臭素酸	0.001未満	0.01 以下	mg／L					
27	総トリハロメタン	0.001未満	0.1 以下	mg／L					
28	トリクロロ酢酸	0.002未満	0.03 以下	mg／L					
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03 以下	mg／L		(依頼者検査結果) 残留塩素	--------		mg／L
30	ブロモホルム	0.001未満	0.09 以下	mg／L					

判定

上記水質項目については、水質基準に適合

※No.6「鉛及びその化合物」：厚生労働省健康局水道課長通知(H15.10.10付け健水発第1010001号)の採取方法（15分滞留水法）によるものではありません。

検査期日	令和 7年11月26日　～　令和 7年12月 3日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
検査責任者	大分県薬剤師会検査センター　水質検査課　甲斐　美穂